



STUDIO TECNICO

Dott. Ing.

IVANO FERRARI

Impianti di Riscaldamento e Condizionamento

Impianti Elettrici e di Illuminazione

Servizi Integrati per l'Industria

(Antincendio—Antinfortunistica—Acque—Fumi—Rumore)

UFFICIO: Cremona, Via Decia 42 — Tel. 0372/27309 — Fax. 0372/29397

Casalmaggiore, Via Guerrazzi, 6

Part. IVA 00409370194

Cod. Fisc. FRR VNI 51117 D150M

COMMITTENTE: Comune di Soresina

Piazza Marconi, 7 — Soresina (CR)

TAV. N.

2—F

Sostituisce TAV. N°

2—E

Disegnatore

PA

OGGETTO: ASILO "VERTUA" — LOCALIZZAZIONE APPARECCHIATURE — PIANO DI EVACUAZIONE POSIZIONAMENTO DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO E LUCI DI EMERGENZA — PIANTA PIANO RIALZATO

A termini di legge e' vietata la riproduzione di questo disegno di cui ci riserviamo la proprieta'

DATA

11/11/20

Pratica V.V.F.

5763

SCALA


1:100

Progetto N.


10/81

PIANTA PIANO RIALZATO


LEGENDA DISPOSITIVI ANTINCENDIO




Via di fuga in orizzontale




Via di fuga in discesa




Percorsi di evacuazione




Estintore omologato a polvere da Kg 6 di classi 34A—233B—C




Estintore omologato a CO2 da Kg 5 di classi 89B—C




Naspo DN 25




Cassetta idrante a muro UNI 45




Quadro elettrico principale con interruttore generale




Pulsante di allarme antincendio




Sirena di allarme antincendio




Luce di emergenza autoalimentata da 20 W



Luce di emergenza ottenuta con inverter-kit all'interno delle normali plafoniere



Porta tagliafuoco omologata REI 60



Maniglione antipanico

LEGENDA APPARECCHIATURE



Personal computer



Stampante a getto



Fotocopiatrice



Macchina caffè



Lavastoviglie




Televisore




Impianto Hi—Fi


LEGENDA CARTELLI




Cartello indicante l'estintore




Cartello indicante la cassetta idrante a muro UNI 45 o il naspo DN 25




Cartello indicante il pulsante di allarme antincendio




Cartello indicante l'uscita di emergenza




Cartello indicante la via di fuga



Cartello indicante il divieto di usare acqua per spegnere incendi



Cartello indicante il quadro elettrico generale



Cartello indicante il divieto di fumare

PIANO DI EVACUAZIONE

I LAVORATORI E GLI OSPITI DEVONO POTER VEDERE CHIARAMENTE I SEGNALI DI INDICAZIONE DELLE VIE DI FUGA E DELLE USCITE. LE VIE DI FUGA DEVONO ESSERE SEMPRE LIBERE DA INGOMBRI PER UNA LARGHEZZA DI ALMENO 70cm. LA PIANTA DEL PIANO DI EVACUAZIONE DEVE ESSERE ESPOSTA IN MODO CHE I LAVORATORI E GLI OSPITI POSSANO MEMORIZZARE I PERCORSI DI SICUREZZA E LE POSIZIONI DELLE USCITE.

